

Soovitavad ruumide pindalad ja nende kogus koos märkustega

Tööprotsessi järjekorranumber

Esimene tööprotsess.

Dokumendi versioon ja kinnitamise kuupäev

1. Kinnitatud ...

Taristu kirjeldus

Kui ei ole eraldi nimetatud, siis on tabelis kirjeldatu soovitava iseloomuga. Arvestades, et suur enamik Eesti Vabariigi erakorralise meditsiini osakondi paikneb kohandatud ruumides, siis väga rangete pindalanõuete kehtestamine pole võimalik. Tabelis on välja toodud ka ruumid, mida tööprotsessikirjeldustes eraldi nimetatud ei ole.

Ruumi nimetus	Soovitav pindala	Märkused
Ooteala	4,4m ² 1000 visiidi kohta aastas.	
Laste ooteala	6m² 1000 visiidi kohta aastas	Vajalik ennekõike spetsialiseeritud lasteosakondades.
Ühe ratastooli parkimisala	4m ²	
Iseliikuja tualett	2,5m ²	
Invatualett	5m ²	
Ema ja lapse ruum	5m ²	
Ühendtriaaž	1,8m ² 1000 visiidi kohta aastas	Ühendtriaaži all mõeldakse lahendust, kus registratuur ja triaaz on ühendatud.

Registratuur	5m ² ühe registraatori kohta.	
Triiaž	16m ²	Mõeldud on triiaži läbivaatusruumi.
Reanimatsioonisaal	30m ²	Minimaalne pindala.
Mobiilse röntgeni parkimisala	2m ²	
Ultrahelimasina parkimisala	1m ²	
Ladu	2,2m ² 1000 visiidi kohta	
	aastas.	
Isolaatorite arv	1 iga 10 000 visiidi kohta	
Vestlus / diskussioon	5...10m ²	
Hädaolukorraladu	6m ²	
Röntgeniruum	1 iga 25 000 visiidi kohta	
	aastas.	
Personali puhkeruum	0,8m ² 1000 visiidi kohta	
	aastas.	
Seminariruum	30m ²	
Voodijälgimiskohtade arv	1 iga 5000 visiidi kohta	
	aastas.	
Administratiivruum	12...19m ²	

Täienduste lisamisel kontrollida

1.

Koostamise kuupäev

Koostatud 03.08.2020.

Täienduste ja muudatuste kuupäevad (sh muudatuste kommentaarid)

- 1.
- 2.
- 3.